

Commutateurs de source ATyS

Nous assurons la vérification du fonctionnement de l'appareil et la rédaction d'un rapport de conformité.



Notre intervention

Préparation de l'intervention :

- Étude préliminaire de votre installation électrique.
- Entretien téléphonique avec un technicien SOCOMEC pour coordonner l'intervention sur votre site.

L'intervention :

- Vérification du câblage suivant nos préconisations constructeur.
- Paramétrages et configurations adaptés à votre besoin.
- Vérification du fonctionnement et des performances de votre matériel.
- Rapport détaillé de l'intervention avec une synthèse des paramètres et des consignes d'exploitation.

Options

- Contrôle et assistance pour le câblage suivant nos préconisations constructeur.
- Intervention en dehors des heures de service.
- Intervention jours week-ends ou fériés.
- Remplacement du matériel défectueux hors garantie (coût du matériel en supplément).

Références

Désignation	Référence
La 1/2 journée d'intervention	4397 SI21
La journée d'intervention	4397 SI11

