

# Guide de choix

## Inverseurs de sources automatiques et manœuvrés à distance ATyS

Type d'alimentation ?

Quelle application ?

RTSE (Remotely operated)		
40 à 160 A	De 125 à 3200 A	De 4000 à 6300 A
		
<b>ATyS d M</b> <i>p. 2</i>	<b>ATyS r</b> <i>p. 2</i>	<b>ATyS d H</b> <i>p. 2</i>

### Type d'alimentation

Alimentation 12, 24 ou 48 VDC			
Simple alimentation 230 VAC		•	
Double alimentation 230 VAC	•		•

### Connexion de l'interface de la télécommande

D10			
D20			

### Application

Réseau/Réseau	• (1)	• (1)	• (1)
Réseau/Groupe électrogène	• (1)	• (1)	• (1)
Groupe électrogène/Groupe électrogène	• (1)	• (1)	• (1)

### Configuration

Configuration par potentiomètres et commutateurs DIP			
Configuration par écran et clavier			
Auto-configuration de la tension et de la fréquence			

### Fonctions

Contact pour la disponibilité du produit		•	
Entrées/sorties fixées (définies en usine)	•	•	•
Entrées/sorties configurables			
Contrôle des tensions, fréquences			
Contrôle de rotation des phases			
Contrôle du déséquilibre des phases			
Visualisation par LED de la disponibilité source			
Visualisation par LED des positions			
Programmation de démarrage du groupe			
Groupe raccordé sur le boîtier II	•	•	•
Groupe raccordé sur le boîtier I	•	•	•
Test en charge			
Test hors charge			
Délestage			
Affichage et mesure des puissances et énergies (en utilisation avec des TC)			

### Surveillance

Programmation de démarrage du groupe			
Communication RS485			
Communication Ethernet			
Webserver via module Ethernet			
Tendances			

(1) Avec un contrôleur extérieur

(2) Uniquement sur la version 2P

(3) Uniquement sur la version avec COM

(4) Configurable output.

## Quelles fonctionnabilités ?

Supervision  
requis ?

ATSE (Automatique)				
40 à 160 A			de 125 à 3 200 A	
				
<b>ATyS <i>t</i> M</b> <i>p. 2</i>	<b>ATyS <i>g</i> M</b> <i>p. 2</i>	<b>ATyS <i>p</i> M</b> <i>p. 2</i>	<b>ATyS <i>g</i></b> <i>p. 2</i>	<b>ATyS <i>p</i></b> <i>p. 2</i>
•	•	•	•	•
		•	•	•
		•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
•		•	•	•
	• <sup>(2)</sup>		•	•
		• <sup>(4)</sup>	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	• <sup>(3)</sup>		•	•
				•
				•
				•
				•