

Guide de choix

Compensation d'énergie réactive

Consommations fixes
ou variables ?

Niveau de pollution
du réseau ?

Système de compensation automatique			
			
COSYS PFC40 <i>p. XX</i>	COSYS PFC41 <i>p. XX</i>	COSYS PFC42/43/44 <i>p. XX</i>	

Votre besoin

Réduction des pénalités	•	•	•	
Réduction des pénalités et amélioration de la qualité de l'énergie				

Votre installation

Consommation des charges	Variable	Variable		
Pollution du réseau	Faiblement pollué	Moyennement pollué	Fortement pollué	

La solution COSYS PFC

Type de compensation	Automatique	Automatique		
Type de condensateur	Renforcé	Renforcé hautes performances		
Self filtrage anti-harmonique	Sans	Sans	Avec	

Le bon dimensionnement

AB AQ ⁽¹⁾	+++	+	+	
Mesures ⁽²⁾	++	+++	+++	
Garantie 12 + 12 mois ⁽³⁾	Non disponible	++	++	

(1) Utilisation des ABAQ SOCOMEC.

(2) Mesures réalisées par vos soins avec ou sans le matériel de mesure SOCOMEC.

(3) Conditions détaillées ci-dessous.

Quel accompagnement constructeur ?

	Système de compensation fixe	
		
	COSYS PFC21 <i>p. XX</i>	COSYS PFC22 <i>p. XX</i>
	•	•
	Stable	
	Moyennement pollué	Fortement pollué
	Fixe	
	Renforcé hautes performances	
	Sans	Avec
	+++	++
	++	+++
	+	+