

Manuel d'exploitation



ISOM[®] AL490/AL490C

Contrôleurs permanents d'isolement pour
réseaux globaux AC,DC (usage universel,
réseaux perturbés, charges déformantes :
redresseurs, variateurs, etc...)
Version soft AL490 : D160 V1.8
Version soft AL490C : D159 V1.8



SOCOMECS

1 rue de Westhouse • B.P. 10
67230 Benfeld
France

Tél. +33 (0)3 88 57 41 41

Fax +33 (0)3 88 57 78 78

Web : <http://www.socomec.com>

E-Mail : info-scp@socomec.com

Droits de modifications techniques réservés

Table des matières

1. Consignes de sécurité	7
1.1 Utilisation conforme aux prescriptions	7
1.2 Conditions de garantie et recours	7
1.2.1 Personnel	8
1.2.2 A propos de ce manuel	8
1.2.3 Dangers liés à l'utilisation de l'ISOM AL490	8
1.2.4 Vérifications, transport et stockage	9
1.2.5 Tension d'utilisation	9
1.3 Symboles et avertissements	9
1.4 Consignes pour l'installation	10
2. Fonctionnement	11
2.1 Caractéristiques communes (AL490 et AL490C)	11
2.2 Caractéristiques spécifiques à l'AL490C	11
2.3 Description	12
2.4 Fonctionnement	12
2.5 Fonctions spécifiques à la version AL490C	15
3. Schéma de mise en service	19
4. Branchement	23
4.1 Précisions concernant le branchement	23
4.2 Schémas de branchement avec platines d'adaptation de tension	26
4.2.1 P1600D	26
4.2.2 P6600A	27

4.2.3 P1650A	28
5. Commande et paramétrage	31
5.1 Eléments de commande et affichage de l'AL490(C)	31
5.1.1 Affichage en mode standard	32
5.1.2 Affichage sous le mode menu	32
5.1.3 Touches de fonction	33
5.2 Structure des menus et mode menu	36
5.2.1 Diagramme de la structure des menus	37
5.3 Menu HISTORY INFO (AL490C)	38
5.3.1 Diagramme HISTORY INFO (AL490C)	39
5.4 Menu ISOM SETUP : Paramétrage des fonctions de base de l'ISOM	40
5.4.1 Valeurs de seuil Alarm1 et Alarm2	40
5.4.2 Mode de travail des relais de sortie	40
5.4.3 Réglage Memory (on/off)	42
5.4.4 Sortie de courant pour instruments de mesure externes (AL490C)	42
5.5 Extensions des fonctions ISOM ADVANCED	43
5.5.1 Platines d'adaptation de tension externes (P: no)	43
5.5.2 Paramétrage la capacité de fuite (Cemax: 150 µF)	44
5.5.3 Commuter le principe de mesure de AMP sur DC (Measure: AMP)	44
5.5.4 Autotest automatique (Autotest: 24h)	44
5.5.5 Horloge temps réel (Clock) (AL490C)	44
5.5.6 Date (Date) (AL490C)	44
5.5.7 Test (AL490C)	44
5.5.8 Diagramme ISOM ADVANCED	45
5.6 Menu COM SETUP : paramétrage de la liaison de communication RS485 BUS ISOM	46
5.6.1 Adresse bus „Addr:“ (AL490C)	46

5.6.2 Fonction ISOMnet (AL490C)	46
5.6.3 ISOM-Monitor (AL490C)	46
5.6.4 Diagramme COM SETUP (AL490C)	47
5.7 Menu PASSWORD	48
5.7.1 Activer le mot de passe	48
5.7.2 Diagramme PASSWORD	48
5.8 Menu LANGUAGE (langue)	49
5.8.1 Sélection de la langue	49
5.8.2 Diagramme Language (langue)	49
5.9 Menu SERVICE	50
5.10 Paramétrer via internet	50
 6. Sortie numérique	51
6.1 Protocole ASCII (AL490)	51
6.2 Liaison numérique RS485 (AL490C)	52
6.3 Topologie (AL490C)	53
6.3.1 Raccordement approprié	53
6.3.2 Raccordement erroné	53
6.3.3 Recommandations	53
6.4 Liaison de communication RS485 en mode BUS ISOM Protocole BUS ISOM (AL490C)	54
6.4.1 Bus maître	54
6.4.2 Bus-esclave	55
6.4.3 Mise en service d'un réseau bus ISOM	56
 7. Caractéristiques techniques AL490(C)	57
7.1 Tableau des caractéristiques	57
7.2 Normes, homologations et certifications	60
7.3 Abaques	61
7.4 Références	68

7.4.1 ISOM	68
7.4.2 Platines d'adaptation de tension	69
7.4.3 Instruments de mesure	69
7.4.4 Etiquette autocollante de modification	69

1. Consignes de sécurité

1.1 Utilisation conforme aux prescriptions

Le contrôleur permanent d'isolement ISOM est uniquement prévu :

- pour la surveillance du niveau d'isolement dans des réseaux IT

Toute autre utilisation du système ne serait pas conforme à nos prescriptions. La société SOCOMEC ne se porte pas garante des dommages ainsi occasionnés. Une utilisation conforme aux recommandations de SOCOMEC suppose également :

- la prise en compte de toutes les informations données dans la notice d'exploitation et
- le respect d'intervalles de contrôle périodiques.

1.2 Conditions de garantie et recours

Nous ne nous portons pas garants de dommages matériels ou corporels, dont les causes sont les suivantes :

- Utilisation de l'ISOM non conforme à l'usage prescrit.
- Montage, mise en service, commande et maintenance de l'ISOM non conformes à nos prescriptions
- Non respect des conditions de transport, de mise en service, d'exploitation et de maintenance de l'ISOM mentionnées dans la notice d'exploitation
- Modification de l'ISOM par l'utilisateur
- Non respect des caractéristiques techniques.
- Réparations non conformes et utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non préconisés par nos soins
- Cas de force majeure (détérioration due à des éléments extérieurs ou à des catastrophes naturelles)
- Montage et installation à l'aide d'appareils non recommandés

Le contenu de ce manuel, en particulier en matière de sécurité, est à respecter par toutes les personnes travaillant avec les ISOM . De plus, les règlements et les normes applicables au lieu d'installation de l'appareil doivent également être respectées pour assurer la prévention des accidents.

1.2.1 Personnel

Seul un personnel qualifié et dûment habilité est autorisé à intervenir sur l'ISOM. Un personnel est qualifié et considéré en tant que tel, s'il a une connaissance approfondie du montage, de la mise en service et de l'exploitation du produit et s'il dispose d'une formation appropriée. Le personnel est supposé avoir lu et compris les différentes consignes de sécurité et avertissements mentionnés dans ce manuel.

1.2.2 A propos de ce manuel

Ce manuel a été réalisé avec un soin constant de qualité et de précision technique. Toutefois, on ne peut exclure certaines erreurs dans la rédaction d'une notice d'utilisation. SOCOMEC se dégage de toute responsabilité dans le cas de dommages causés à des biens ou des personnes, suite à des erreurs ayant pu s'introduire dans le présent document.

1.2.3 Dangers liés à l'utilisation de l'ISOM AL490

L'ISOM AL490 a été conçu selon l'état actuel de la technique et dans le respect des normes électriques en vigueur. Cependant son utilisation peut présenter un danger pour l'utilisateur ou des tiers ou provoquer des détériorations au niveau de l'ISOM ou de ses accessoires. Les ISOM doivent seulement être utilisés :

- pour les utilisations normalement préconisées
- dans le respect des règles de sécurité et d'installation et en parfait état de fonctionnement

Remédiez immédiatement aux défauts pouvant compromettre la sécurité. Des modifications non autorisées ou l'utilisation de pièces détachées ou d'accessoires autres que ceux vendus ou prescrits par le constructeur de l'appareil peuvent être à l'origine d'incendies, de chocs électriques et de brûlures. L'ISOM ne doit pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les plaques signalétiques doivent toujours être lisibles. Les plaques endommagées ou devenues illisibles doivent être remplacées rapidement.

1.2.4 Vérifications, transport et stockage

Vérifiez le bon état de l'emballage de l'appareil ainsi que l'emballage d'expédition et comparez le contenu du colis avec le bon de livraison. En cas de dommages dus au transport, veuillez nous contacter immédiatement.

Les appareils doivent impérativement être stockés dans des locaux où ils sont protégés de la poussière, de l'humidité et d'éventuelles projections d'eau et où la température de stockage préconisée est respectée.

1.2.5 Tension d'utilisation

Veillez à ce que les tensions d'utilisation des appareils soient adaptées à votre installation !

Lors de certains contrôles, déconnecter les ISOM du réseau avant la mesure d'isolement.

Pour vérifier le branchement correct des appareils, il est impératif, avant la mise en service de l'installation de contrôler le fonctionnement de l'ISOM.

Vérifier que les paramétrages usine des appareils correspondent aux exigences du réseau IT.

L'ISOM ne doit pas être accessible aux personnes non autorisées.

1.3 Symboles et avertissements

Afin de vous permettre de retrouver plus aisément dans ce manuel certains textes et certaines informations importantes, ils sont précédés de pictogrammes. Les exemples suivants vous donnent la signification de ces symboles :



Les informations indiquant des dangers sont signalées par ce symbole



Les informations qui vous permettent une utilisation optimale du produit sont signalées par ce symbole

1.4 Consignes pour l'installation



Un seul contrôleur permanent d'isolement doit être branché par réseau ou circuit IT interconnecté.

Lors de certains contrôles, déconnecter les appareils du réseau avant tout essai d'isolement ou test diélectrique.

Les bornes  et KE sont à connecter séparément par un câble au conducteur de protection (PE). Si l'appareil est relié pour des raisons d'exploitation, par les bornes L1, L2 à un réseau sous tension, les bornes  et KE ne doivent pas être séparées du conducteur de protection (PE).

Pour vérifier le branchement correct de l'appareil, il est conseillé, avant la mise en service de l'installation de contrôler son bon fonctionnement en créant un défaut à la terre via une résistance adéquate.

Les appareils sont livrés avec les réglages usine suivants :

ISOM SETUP	Alarm 1 / Alarm 2 = 40 kΩ / 10 kΩ (valeurs de seuil)
ISOM SETUP	Mode de travail K1/K2 = courant de travail (N.O.)
ISOM SETUP	Memory = off
ISOM ADVANCED	Capacité de fuite = 150 μF
COM SETUP	Adresse de bus = 3 (esclave)

Vérifier que les paramétrages usine de l'ISOM correspondent aux caractéristiques du réseau IT à surveiller.



Les défauts d'isolement se produisant dans des circuits à courant continu reliés galvaniquement avec le réseau AC : ne sont correctement détectés que si un courant de charge de 5...10 mA circule via les jonctions des redresseurs.

2. Fonctionnement

2.1 Caractéristiques communes (AL490 et AL490C)

- Adaptés aux réseaux IT comportant des redresseurs isolés galvaniquement ou variateurs et pour réseaux IT à tension continue (IT = réseaux non mis à la terre)
- Domaine de tension nominale U_n extensible grâce à des platines d'adaptation de tension
- Adaptation automatique à la capacité de fuite au réseau
- Procédé de mesure **AMP^{Plus}**
- Deux seuils réglables séparément de 1 k Ω ... 10 M Ω (Alarm 1, Alarm 2)
- Affichage à cristaux liquides, 2 lignes
- Auto surveillance des raccordements (surveillance des circuits de mesure)
- Autotest de l'appareil
- Option „W“: résistance aux chocs et aux vibrations augmentée pour permettre par exemple une utilisation dans le domaine naval, dans le domaine ferroviaire, dans des zones menacées de séismes.

2.2 Caractéristiques spécifiques à l'AL490C

- Mémoire dotée d'une horloge temps réel destinée à la mémorisation de messages d'alarme horodatés
- BUS permettant l'échange de données avec d'autres composantes (RS485 séparée galvaniquement)
- Séparation interne de l'ISOM (par signal de commande; bornes F1/F2) du réseau IT à surveiller (par exemple lors du couplage de plusieurs ISOM)
- Sortie de courant 0(4)...20mA (séparée galvaniquement) analogique par rapport à la valeur d'isolement mesurée du réseau
- Réglage à distance, via Internet, de certains paramètres (l'option; PASS IP est nécessaire)

2.3 Description

L'ISOM de type AL490 surveille la résistance d'isolement de réseaux IT. Il peut être utilisé dans des réseaux 3(N)AC, DC ainsi que dans des réseaux mixtes AC/DC. Les réseaux AC peuvent comprendre des parties d'installation alimentées en courant continu (par exemple des convertisseurs de courant, des variateurs de vitesse, de fréquence).

L'adaptation du signal de mesure à la capacité de fuite du réseau est automatique.

Des platines d'adaptation de tension permettent d'adapter les tensions assignées U_n à des tensions de réseaux plus élevées.

2.4 Fonctionnement

L'ISOM AL490 est connecté entre le réseau isolé de la terre (schéma IT) et le conducteur de protection (PE).

Les mises au point des valeurs de seuil et des autres paramètres de fonction sont effectuées à l'aide des boutons de commande. Les paramètres sont affichés sur l'écran à cristaux liquides et sont ensuite mémorisés dans une mémoire non-volatile (EEPROM).

On superpose au réseau IT à surveiller une tension de mesure alternative à impulsions codées par un microcontrôleur (procédé de mesure **AMPPlus** *). L'impulsion de mesure est composée d'impulsions positives et négatives de même amplitude. La durée d'une période dépend des capacités de fuite et des résistances d'isolement du réseau IT surveillé. Un défaut d'isolement entre le réseau IT et la terre referme le circuit de mesure. Le circuit d'évaluation électronique calcule la résistance d'isolement qui est affichée sur l'écran à cristaux liquides ou sur un instrument de mesure externe (k Ω). Les affichages s'effectuent après le temps d'acquisition.

L'écoulement du temps d'acquisition dépend de la capacité de fuite du réseau, de la résistance d'isolement ainsi que d'éventuelles perturbations dues au réseau.

Les capacités de fuite au réseau n'ont pas d'influence sur la précision.

Si les valeurs de seuil pré-réglées ALARM1/ALARM2 sont atteintes, les relais de sortie s'arment, les LED de signalisation „ALARM1/2” sont allumées et l'écran à cristaux liquides affiche la valeur mesurée (en cas de défauts d'isolement dans un réseau DC, les polarités de réseau défectueuses sont également affichées). Si les bornes R1/R2 sont pontées (touche RESET externe [BP à ouverture] ou fil de liaison), les alarmes sont mémorisées. Des signaux de défaut éventuellement mémorisés peuvent être éliminés au moyen du bouton RESET, si la résistance d'isolement dépasse d'au moins 25% la valeur de seuil pré-réglée. La mémorisation des défauts peut également être sélectionnée dans le menu „ISOM SETUP” sous Memory : on/off.

Les bornes de raccordement du CPI AL490 destinées au branchement d'un indicateur de mesure k Ω externe, alimenté par une sortie de courant 0...400 μ A ou 0(4)...20 mA (AL490C) sur M+/M-, sont reliées galvaniquement.

*) Procédé de mesure **AMPPlus** „Adaptation de Mesure Permanente”

Autotest

Un autotest peut être effectué manuellement à l'aide de la touche Test ou automatiquement. Afin de garantir une grande sécurité de mesure, l'ISOM AL490 dispose de fonctions d'autotest étendues. Après la mise sous tension, toutes les fonctions de mesure internes, les composantes de la commande séquentielle telles que les mémoires de données et de paramètres ainsi que les raccordements aux réseau et PE sont vérifiés au moyen des fonctions d'autotest. L'évolution de la fonction d'autotest peut être suivie sur l'afficheur grâce à un bargraphe. Suivant les conditions rencontrées dans le réseau IT surveillé, l'autotest dure de 15 à 20 secondes et le message „Test ok!“ apparaît alors pendant env. 2 s. sur l'afficheur. Ensuite l'appareil revient au mode de mesure normal et la valeur mesurée actuelle est affichée après la durée d'acquisition des mesures. Si un défaut est détecté au niveau d'un appareil ou d'un raccord, le message suivant apparaît sur l'afficheur „!Erreur!“, la LED de défaut du système est allumée, le relais K2 (21-22-24) commute et le message d'erreur correspondant (voir tableau) est affiché. Lorsqu'un défaut est ainsi détecté, un autotest est relancé toutes les 60 secondes environ. Lorsqu'il n'y a plus de dysfonctionnement, le message d'erreur est effacé automatiquement, la LED de défaut du système s'éteint.

En cours de fonctionnement, l'autotest peut être lancé toutes les heures ou toutes les 24 heures soit en actionnant la touche TEST (interne ou externe), soit automatiquement via le menu „ISOM ADVANCED: Autotest:“. Les relais de signalisation 1/2 commutent seulement après le lancement de l'autotest via la touche der TEST. Dans le cas d'un autotest automatique, les relais de signalisation ne commutent pas.

Message d'erreur	Description	Mesures
Liaison réseau ?	Défaut de raccordement entre les bornes L1, L2 et le réseau IT	1. Vérifiez le branchement de L1, L2 au réseau IT 2. Appuyez sur la touche TEST 3. Déconnectez et reconnectez la tension d'alimentation 4. Vérifiez les fusibles
Liaison PE?	Défaut de raccordement entre les bornes  et KE et la terre (PE)	1. Vérifiez le branchement de la borne  et KE à la terre (PE) 2. Appuyez sur la touche TEST 3. Déconnectez et reconnectez la tension d'alimentation
Défaut interne x	Défaut interne de l'appareil	1. Appuyez sur la touche TEST 2. Déconnectez et reconnectez la tension d'alimentation 3. Veuillez nous contacter



Si, pour des raisons d'exploitation, il n'est pas possible de déconnecter la tension d'alimentation et de la reconnecter, appuyez simultanément sur les touches „ESC“, „RESET“ et „MENU“ pour réaliser le reset du soft de l'appareil).

2.5 Fonctions spécifiques à la version AL490C

Sortie de courant pour indicateur de mesure déporté

La sortie de courant de l'AL490C est dimensionnée pour 0(4)...20 mA. La sortie de courant est séparée galvaniquement de l'électronique de l'appareil et de la liaison RS485. Le menu ISOM SETUP, voir page 41, permet de sélectionner soit le domaine 0...20 mA soit le domaine 4...20 mA.

Horloge temps réel

L'horloge temps réel sert de repère temporel pour les fonctions de mémorisation et de l'autotest automatique. Tout d'abord, l'heure et la date correctes doivent être entrées via le menu „ISOM ADVANCED”. Si la date et l'heure n'ont pas été paramétrées, „C” (Clock) clignote sur l'afficheur. En cas d'interruption de l'alimentation en tension, l'heure et de la date restent enregistrés pendant au moins 30 jours.

Si, dans le menu ISOM ADVANCED, on a sélectionné pour l'autotest l'option 24 h, l'heure à laquelle il devra être effectué peut être paramétrée dans le menu „TEST: 12:00”. L'autotest sera alors effectué une fois par jour à cette heure. Si l'option 1h a été sélectionnée, l'autotest est effectué au début de chaque heure.

Couplage de réseaux IT


Généralement, lorsque plusieurs réseaux sont reliés galvaniquement entre eux, seul un ISOM doit être connecté par réseau IT interconnecté après couplage. Quand des réseaux IT sont interconnectés au moyen de commutateurs, il faut impérativement prévoir un système de commande qui assure la déconnexion des ISOM non utilisés du réseau IT et les désactive. Si des réseaux IT sont interconnectés au moyen de capacités ou de diodes, cela peut avoir une incidence sur la surveillance de l'isolement. Il est donc indispensable d'utiliser une commande centrale pour les ISOM.

Entrée F1/F2 pour le couplage et la déconnexion de réseaux IT surveillés

L'entrée F1/F2 permet de séparer l'ISOM du réseau IT et de le mettre en mode STANDBY. Si l'entrée F1/F2 est pontée, les bornes L1/L2 sont déconnectées via des relais internes, les fonctions de mesure sont suspendues et l'indication „STANDBY” apparaît sur l'afficheur. A partir de la version soft 1.4 la dernière valeur de la résistance d'isolement mesurée est effacée et la valeur > 10 MΩ est affichée. De plus les relais de sortie et les LED d'alarme n'émettent plus de messages d'alarme. Après l'ouverture de l'entrée F1/F2 la liaison avec le réseau IT est tout d'abord rétablie puis un nouveau cycle de mesure complet commence pour la surveillance de l'isolement.


Avec cette fonction, il est possible de procéder à la déconnexion ciblée d'un AL490 dans des réseaux IT interconnectés au moyen de contacts auxiliaires. Dans une topologie en ligne ou en anneau, seul un commutateur peut désactiver l'AL490 qui le suit, garantissant ainsi, qu'un seul ISOM soit actif par réseau IT interconnecté.

Théoriquement, dans une topologie en anneau dans laquelle tous les commutateurs sont fermés, tous les ISOM devraient être désactivés. Afin d'éviter cela, un maître bus ISOM (AL490C Adr.1) surveille l'état de l'entrée F1/F2 de tous les ISOM esclaves. Si ces derniers sont tous en mode STANDBY, la fonction de surveillance de l'isolement de l'ISOM maître est maintenue, c'est-à-dire que l'entrée F1/F2 du maître est sans effet pour cet état.



Fonction ISOMnet (COM SETUP)


Pour activer cette fonction, sélectionner dans le menu COM SETUP l'option „ISOMnet=ON“. Il s'agit d'une fonction similaire à une fonction scanning. Le bus MAÎTRE pour lequel la fonction ISOMnet est activée, pilote les appareils esclaves ISOMnet via le bus. Lorsqu'un ISOM a terminé un cycle de mesure, le maître ISOMnet donne l'ordre au prochain esclave de procéder à la mesure de l'isolement. Pendant qu'un ISOM procède à une mesure, tous les autres ISOM sont en mode STANDBY. Dans des réseaux interconnectés on évite ainsi que les différents ISOM ne se perturbent mutuellement. Par rapport à la solution comportant des commutateurs et l'entrée F1/F2, le temps de réponse est prolongé puisqu'aucune mesure n'est effectuée en continu. L'avantage est qu'aucun contact auxiliaire d'un commutateur n'est nécessaire. De plus, cette solution est particulièrement adaptée pour des réseaux IT interconnectés de façon capacitive ou par diodes. Un esclave ISOMnet vérifie si un maître se trouve dans le réseau. S'il n'en trouve pas, le message suivant apparaît sur l'afficheur „ISOMnet Master?“ Si la fonction ISOMnet est active, l'entrée F1/F2 est déconnectée.




3. Schéma de mise en service

Dans le schéma les chiffres encadrés correspondent aux chiffres de la légende du schéma de branchement.


Mise en service du CPI ISOM (1)



Mise en service du CPI ISOM (2)



Mise en service du CPI ISOM (3)



4. Branchement

4.1 Précisions concernant le branchement


Conformément à la section 532 de la norme NF C 15100, le circuit d'alimentation du CPI doit être protégé contre les courts-circuits (nous recommandons : fusible 2 A Gg).

Pour des applications UL et CSA, il faut impérativement utiliser des fusibles de 5 A.

Suivant la norme NF C 15100 - article 473.2.3 ou CEI 364-4-473 - article 2.3, il est possible de renoncer, sous certaines conditions, aux dispositifs de protection contre les courts-circuits pour le branchement au réseau IT à surveiller (L1/L2), si le circuit ou le câble est conçu de telle façon que le danger qu'un court-circuit se produise soit réduit au minimum. (Nous recommandons : installation résistant aux courts-circuits et aux fuites à la terre).

Un seul ISOM doit être piloté au moyen d'un BP-TEST externe ou d'un BP-RESET externe. Les touches TEST et RESET ne doivent pas être connectées en parallèle (dans le cas d'un test simultané de plusieurs ISOM), utiliser un relayage approprié pour assurer une séparation galvanique.

Les platines d'adaptation de tension externes qui sont raccordées via les bornes AK ne peuvent pas être déconnectées via les commutateurs internes. Si aucune platine d'adaptation de tension n'est nécessaire, la borne AK reste libre.



Légende du schéma de branchement :

- 1 Tension d'alimentation U_s (cf. plaque signalétique) via fusible 2A Gg;
Pour des applications UL et CSA, des fusibles amont 5 A doivent être impérativement utilisés
- 2, 3 Raccordement du réseau 3 AC à surveiller :
connecter les bornes L1, L2 au conducteur neutre N ou
connecter les bornes L1, L2 aux conducteurs L1, L2
- 4 Raccordement du réseau AC à surveiller :
connecter les bornes L1, L2 aux conducteurs L1, L2
- 5 Raccordement du réseau DC à surveiller :
connecter la borne L1 à L+, la borne L2 à L-
- 6 Connexion séparée de  et KE au PE
- *7 BP Test externe (contact de fermeture)
- *8 BP RESET externe (rupteur ou fil de liaison),
lorsque les bornes sont ouvertes, les alarmes ne sont pas mémorisées
- *9 STANDBY via l'entrée F1, F2 :
pas de mesure lorsque le contact est fermé;
déconnexion du réseau IT
- 10 AL490 : sortie de courant, séparée galvaniquement : 0...400 μ A
AL490C : sortie de courant, séparée galvaniquement : 0...20 mA ou 4...20 mA
- 11 Liaison RS485 (terminé par une résistance de 120 Ω)
- 12 Relais de sortie 1; Contacts inverseurs disponibles
- 13 Relais de sortie 2 (relais défaut interne); contacts inverseurs disponibles

*** Les paires de bornes 7, 8 et 9 doivent être séparées galvaniquement et ne doivent pas avoir de liaison au PE !**


4.2 Schémas de branchement avec platines d'adaptation de tension



Observez les réglages dans le menu „ISOM ADVANCED P” !
Modifiez les réglages en fonction de la platine utilisée.


4.2.1 P1600D

Cette platine d'adaptation de tension permet d'étendre la tension d'utilisation de l'ISOM dans des réseaux DC jusqu'à 1760 V.




4.2.2 P6600A

Cette platine d'adaptation de tension permet d'étendre la tension d'utilisation de l'ISOM surveillé dans des réseaux AC purs jusqu'à 7200 V. Dans des réseaux 3AC, il faut relier le Pin 2 de la platine P6600A avec L1, dans des réseaux 3/N AC, il faut relier le Pin 2 avec le conducteur N.



4.2.3 P1650A

Cette platine d'adaptation de tension permet d'étendre la tension d'utilisation de l'ISOM utilisé avec des convertisseurs dans des réseaux AC.



1	sans convertisseur	$U_n = 3 \text{ AC } 0 \dots 1650 \text{ V (DC max. 1000 V)}$
2	avec convertisseur	$U_n = 3 \text{ AC } 0 \dots 1300 \text{ V (Tension de crête en aval du convertisseur ou des circuits intermédiaires max. 1840 V)}$

La tension continue maximale est la tension qui peut apparaître entre la partie AC d'un réseau IT et le PE, lorsque l'AL490 est relié à la platine P1650A. Cette tension dépend de la tension nominale du réseau, du type de redressement (exemple hexaphasé, etc,...), du type d'étage intermédiaire (à modulation de courant, de tension,...) et de la technologie des équipements à convertisseurs. Pour des équipements ayant un étage intermédiaire à modulation en tension, elle correspond généralement à la tension des conducteurs du réseau d'alimentation AC multiplié par 1,414.

Dans des circuits intermédiaires sous tension, des tensions DC importantes peuvent apparaître.

Les valeurs de tension mentionnées pour les réseaux AC/DC tiennent compte de l'expérience actuelle en matière de convertisseurs ((facteur 1,414 entre la tension DC et la tension AC).


La tension DC maximale qui peut apparaître en cas de défaut dans la partie DC du réseau IT est de DC 1840 V.

La tension maximale AC se calcule donc de la façon suivante :

$$U_{\max} = \text{DC } 1840 \text{ V} / 1,414 = \text{AC } 1300 \text{ V}$$

5. Commande et paramétrage


5.1 Eléments de commande et affichage de l'AL490(C)



- 1 Touche INFO : pour des informations générales /
Touche ESC : retour au menu Fonction, validation des modifications de paramètres
- 2 Touche TEST : lancement de l'autotest /
Touche fléchée : modification des paramètres, défilement haut
- 3 Touche RESET : RESET de messages de défaut
Touche fléchée bas : modification des paramètres, défilement bas
- 4 Touche Menu : ouvrir le système de menus
Touche Enter : validation des modifications des paramètres
- 5 LED d'alarme 1 allumée : défaut d'isolement, premier seuil d'alarme atteint
- 6 LED d'alarme 2 allumée : défaut d'isolement, deuxième seuil d'alarme atteint
- 7 LED de défaut interne allumée : AL490 est défectueux
- 8 Ecran à 2 lignes pour le mode standard et le mode menu

Les éléments de commande sont expliqués de façon détaillée dans les pages suivantes.

5.1.1 Affichage en mode standard



- 1 Affichage du niveau d'isolement en kΩ
- 2 Information supplémentaire relative au niveau d'isolement :
 - „+“ = Défaut sur L+
 - „-“ = Défaut sur L-
 - „S“ = une nouvelle mesure vient de commencer
- 3 = Polarité de l'impulsion du courant injecté
 - = bus actif
 - H = nouvelle entrée dans l'historique
 - C = clignote lorsque l'horloge doit être réglée
- 4 Messages :
 - Défaut Isolement
 - Liaison réseau ?
 - Liaison PE?
 - Défaut interne x
 - *****STAND BY*****

5.1.2 Affichage sous le mode menu



Modification paramètre est autorisée



Modification paramètre est bloquée,
Déblocage par entrée du mot de
passe

5.1.3 Touches de fonction

Les touches de fonction sont dotées d'une double fonction. Outre la fonction de base indiquée sur la surface ronde, toutes les touches permettent de naviguer dans le menu.



La touche INFO permet d'obtenir les informations suivantes sans avoir à passer par un menu :

- type d'appareil, version du logiciel
- valeurs de seuil Alarm1 et Alarm2
- capacité de fuite C_e (affichage seulement pour des valeurs $> 20 \text{ k}\Omega$)
- Setup Status (un tableau récapitulatif des états de configuration se trouve à la page 66
- COM-Setup (propre adresse bus))

Ces informations sont à noter afin de les communiquer à SOCOMEC pour faciliter un support technique en cas de besoin.



Appuyer sur la touche (TEST) pour lancer l'autotest.

La touche RESET permet d'acquitter les messages de défaut d'isolement mémorisés dans l'ISOM. Cette fonction n'est disponible que si auparavant, sous le menu

ISOM-Setup la fonction de mémorisation a été activée ou si les bornes R1/R2 ont été pontées. En outre, la mémoire de l'ISOM ne peut être réinitialisée que si la valeur d'isolement actuelle dépasse d'au moins 25 % la valeur de seuil prééglée.



Appuyer sur la touche MENU pour ouvrir le système de menus.

Les touches fléchées TEST, RESET, ENTER ainsi que ESC permettent de se déplacer à l'intérieur des différents menus :



Touche de défilement vers le haut :
touche de défilement vers le haut de menus, augmenter un paramètre



Touche de défilement vers le bas :
touche de défilement vers le bas, réduire un paramètre



Touche MENU : sélection d'un point de menu ou de sous-menu, validation et mémorisation de la modification d'un paramètre avec retour au sous-menu correspondant ou saut à la prochaine zone d'entrée.



Touche INFO ou touche ESC :
retour au menu précédent.
Lorsque le menu n'est pas refermé, l'appareil revient au bout de 5 minutes au mode standard.

Dans les diagrammes qui vont suivre et qui représentent la structure des différents menus, nous emploierons pour plus de clarté pour les touches Return, haut/bas et ESCAPE les symboles suivants :



5.2 Structure des menus et mode menu

Passer au mode menu

Appuyer sur la touche „MENU“ pour passer du mode standard au mode menu et accéder immédiatement au menu principal. A partir de celui-ci, il est possible de bifurquer vers différents sous-menus.

Naviguer à l'intérieur d'un menu

Sélectionner le point de menu à l'aide des touches de défilement. Le sous-menu sélectionné est indiqué par un curseur clignotant. Appuyer sur la touche ENTER pour ouvrir le sous-menu sélectionné.

Dans les sous menus, la sélection des paramètres est réalisée à l'aide des touches de défilement. Appuyer sur la touche ENTER pour que le curseur saute dans le champ dans lequel le paramètre peut être modifié.

Une flèche tournée vers le haut indique que l'on est arrivé à la fin de la liste du menu principal.

Modification des paramètres

Lorsque la demande de mot de passe est activée, ce qui est indiqué à l'écran par le symbole „Cadenas fermé“ , il faut tout d'abord entrer le mot de passe correct avant de pouvoir procéder à la modification des paramètres à l'aide des touches de défilement. Une fois que le mot de passe a été entré, tous les paramètres peuvent être modifiés tant que vous restez dans le menu.

En règle générale, la modification d'un paramètre a un effet immédiat sur les fonctions de mesure et d'alarme. Après être revenu au niveau de la sélection (Curseur clignotant dans la colonne 1), appuyer sur la touche ENTER ou ESC pour enregistrer la modification d'un paramètre dans une mémoire non volatile.


Au cours des opérations effectuées dans les menus, toutes les fonctions de mesure et d'alarme continuent de travailler normalement.

Passer du mode menu au mode standard

La touche ESC permet de bifurquer rapidement d'un sous-menu vers le mode d'affichage sans avoir à passer par „EXIT“.

Si vous vous trouvez dans le menu principal ou un sous menu et que vous n'appuyez sur aucune touche, l'appareil revient automatiquement au mode d'affichage au bout de 5 min.

5.2.1 Diagramme de la structure des menus



5.3 Menu HISTORY INFO (AL490C)


99 événements peuvent être mémorisés avec la date et l'heure. La base de données est dotée d'une mémoire First In First Out (FIFO), ceci signifie que l'entrée la plus ancienne sera écrasée. Les données sont mémorisées dans une mémoire non volatile et sont ainsi protégées en cas de panne de secteur.

Bloc de données	Evènement	Affichage
1	Mettre sous tension	Mise en service
2	la plus petite valeur d'isolement mesurée	Rmin
3...99	Valeur de seuil Alarm 1 déclenchée	● Alarm1
3...99	Valeur de seuil Alarm 1 effacée	○ Alarm1
3...99	Valeur de seuil Alarm 2 déclenchée	● Alarm2
3...99	Valeur de seuil Alarm 2 effacée	○ Alarm2
3...99	Défaut liaison réseau déclenché	● Liaison réseau ?
3...99	Défaut liaison réseau effacé	○ Liaison réseau ?
3...99	Défaut liaison PE déclenché	● Liaison PE ?
3...99	Défaut liaison PE effacé	○ Liaison PE ?
3...99	Défaut interne déclenché	● Défaut interne
3...99	Défaut interne effacé	○ Défaut interne
3...99	Reset du système (Watchdog)	Configuration usine

Afin que les événements soient mémorisés avec la date et l'heure actuelles, il faut régler auparavant l'horloge temps réel sous le menu ISOM ADVANCED (voir le "Diagramme ISOM ADVANCED" à la page 45).

Pour consulter les données, il faut passer par le point de menu „HISTORY INFO“. Les touches de défilement permettent d'accéder aux différents enregistrements, la touche ENTER permet de passer des numéros des enregistrements au point de menu destiné à effacer l'historique („Clear all:on“) et la touche ESC permet de quitter le menu. Une nouvelle saisie effectuée dans l'historique est signalée par un „H“ sur l'afficheur (mode d'affichage standard). Le „H“ disparaît lorsqu'on appelle le point de menu HISTORY INFO.

5.3.1 Diagramme HISTORY INFO (AL490C)



5.4 Menu ISOM SETUP : Paramétrage des fonctions de base de l'ISOM

Ce menu permet de définir les messages d'alarme Alarm1 et Alarm2 (préalarme et alarme), le mode de travail des relais de sortie K1 et K2 (N.O = courant de travail, N.C = courant de repos), la mémorisation des défauts et il permet également de choisir entre deux domaines de valeur du courant de sortie.

5.4.1 Valeurs de seuil Alarm1 et Alarm2


Les valeurs d'alarme Alarm1 et Alarm2 sont paramétrées au moyen des touches de défilement et mémorisées au moyen de la touche Enter.

5.4.2 Mode de travail des relais de sortie

Réglage usine de K1/K2 : N.O Test, c'est-à-dire courant de travail. Lorsque l'option „Test“ a été sélectionnée cela signifie que les relais de sortie changent de position pendant l'autotest manuel. Si, pour une raison quelconque, les relais de sortie ne doivent pas changer de position pendant l'autotest manuel, il faut sélectionner N.C ou N.O.

K1: N.C Test	= courant de repos contacts 11-12-14, avec test des relais (en service normal, le relais de sortie est excité)
K1: N.O Test	= courant de travail contacts 11-12-14, avec test des relais (en service normal, le relais de sortie n'est pas excité)
K1: N.C	= courant de repos contacts 11-12-14, sans test des relais (en service normal, le relais de sortie est excité)
K1: N.O	= courant de travail contacts 11-12-14, sans test des relais (en service normal, le relais de sortie n'est pas excité)
K1: Flash	= fonction clignotant-contacts 11-12-14 (le relais de sortie et la LED clignotent en cas d'un signal d'alarme env. 0,5 Hz)
K2: N.C Test	= courant de repos contacts 21-22-24, avec test des relais (en service normal, le relais de sortie est excité)
K2: N.O Test	= courant de travail contacts 21-22-24, avec test des relais (en service normal, le relais de sortie n'est pas excité)
K2 : N.C	= courant de repos contacts 21-22-24, sans test des relais (en service normal, le relais de sortie est excité)
K2 : N.O	= courant de travail contacts 21-22-24, sans test des relais (en service normal, le relais de sortie n'est pas excité)
K2 : Flash	= fonction clignotant contacts 21-22-24 (Le relais de sortie et la LED clignotent en cas d'un signal d'alarme env. 0,5 Hz)

Diagramme ISOM SETUP





Pendant l'autotest automatique, les relais de sortie ne commutent pas.



Si le CPI/SOM est défectueux, le relais K2 est automatiquement activé en tant que relais de défaut du système.

5.4.3 Réglage Memory (on/off)

Memory: on = mémorisation du défaut active

Lorsque la cause du défaut a été supprimée, il faut réinitialiser l'appareil au moyen de la touche RESET.

Memory: off = mémorisation du défaut désactivée (réglage usine)

5.4.4 Sortie de courant pour instruments de mesure externes (AL490C)

Réglage usine : 0...20 mA

La sortie de courant de l'AL490 peut être réglée via le point de menu „M+/M-:“ sur „0...20 mA“ ou „4...20 mA“. La charge maximale est de 500 Ω.

Fonction 0...20 mA :

R_F = défaut d'isolement, I = courant en mA

$$R_F = \frac{20 \text{ mA} \times 120 \text{ k}\Omega}{I} - 120 \text{ k}\Omega$$

Fonction 4...20 mA :

R_F = défaut d'isolement, I = courant en mA

$$R_F = \frac{16 \text{ mA} \times 120 \text{ k}\Omega}{I - 4 \text{ mA}} - 120 \text{ k}\Omega$$

Les abaques correspondantes se trouvent à la page 64.

5.5 Extensions des fonctions ISOM ADVANCED

5.5.1 Platines d'adaptation de tension externes (P: no)

Régler sur „no“, lorsqu'aucune platine d'adaptation de tension n'est utilisée (réglage usine).

P1650A

L'AL490 est raccordé via la borne AK à la borne AK80 de la platine P1650A. Avec cette platine d'adaptation de tension, il est possible d'étendre la tension d'utilisation des CPI jusqu'à 3 AC 0...1650 V. Seuls des convertisseurs dont la tension de sortie ne dépasse pas 1000 V DC peuvent être branchés sur le réseau (voir fonctionnement avec platine d'adaptation de tension à la page 28).

P6600A

L'AL490 est raccordé via la borne AK à la borne 5 de la platine P6600A. Avec cette platine d'adaptation de tension, il est possible d'étendre la tension d'utilisation des ISOM jusqu'à 0...7200 V. Seuls des convertisseurs dont la tension de sortie ne dépasse pas 1000 V DC peuvent être branchés sur le réseau.

P1650A

L'AL490 est raccordé via la borne AK à la borne AK160 de la platine P1650A. Avec cette platine d'adaptation de tension, il est possible d'étendre la tension d'utilisation des ISOM jusqu'à 3 AC 0...1300 V. Des convertisseurs peuvent être raccordés au réseau IT avec 0...1840 V DC (voir fonctionnement avec platine d'adaptation de tension à la page 28).

P1600D

L'AL490 est raccordé via la borne AK à la borne AK160 de la platine P1600D. Avec cette platine d'adaptation de tension, il est possible d'étendre la tension d'utilisation des ISOM jusqu'à 0...1760 V DC.



La fonction de surveillance des bornes de raccordement est désactivée si une platine d'adaptation de tension externe est connectée.

5.5.2 Paramétrage la capacité de fuite (Cemax: 150 μ F)

Ce menu permet d'adapter l'ISOM à la capacité maxi. de fuite au réseau (max. 500 μ F). Notez que, lors de ce paramétrage, le temps de mesure pour $C_e = 500 \mu\text{F}$ est rallongé d'env. 10 s. Réglage usine = 150 μ F

5.5.3 Commuter le principe de mesure de AMP sur DC (Measure: AMP)

Le principe de mesure DC est uniquement adapté aux réseaux AC purs.
Réglage usine = AMP

5.5.4 Autotest automatique (Autotest: 24h)

L'autotest automatique peut être réglé de telle façon qu'il soit effectué toutes les heures ou une fois par 24 heures. Il peut également être désactivé.
Réglage usine = 24 h

5.5.5 Horloge temps réel (Clock) (AL490C)

Le paramétrage de l'horloge temps réel sert de base temporelle pour l'historique et l'autotest automatique. Elle continue de fonctionner pendant environ 30 jours lorsque l'appareil est hors tension. Après cette période, lorsque l'appareil est remis sous tension, un "C" clignote sur l'afficheur pour indiquer qu'il faut procéder au paramétrage de l'horloge.


5.5.6 Date (Date) (AL490C)

Tout comme l'heure, la date est nécessaire pour l'historique. Si l'appareil est hors tension, la date continue de fonctionner pendant environ 30 jours. Au-delà, l'horloge temps réel et la date doivent être remises à jour.

5.5.7 Test (AL490C)

Si, sous le menu ISOM ADVANCED, l'option 24 h a été activée, il est possible de déterminer au moyen du menu „TEST: 12:00” l'heure exacte à laquelle l'autotest devra être effectué. L'autotest sera alors toujours effectué automatiquement une fois par jour à l'heure choisie. Si l'option 1h a été sélectionnée, l'autotest sera alors effectué toutes les heures en début d'heure.

5.5.8 Diagramme ISOM ADVANCED



5.6 Menu COM SETUP : paramétrage de la liaison de communication RS485 BUS ISOM

5.6.1 Adresse bus „Addr:“ (AL490C)

Ce menu permet d'effectuer l'adressage de l'AL490. Il faut veiller à ne pas attribuer deux fois la même adresse.

A sa sortie d'usine, l'adresse 3 est attribuée à l'appareil qui est alors esclave.



Lorsque plusieurs AL490C sont raccordés à un bus ISOM, les adresses des autres ISOM doivent absolument être attribuées dans l'ordre croissant à partir de 2 (adr.1=maître), car un seul appareil doit remplir la fonction de maître.

5.6.2 Fonction ISOMnet (AL490C)

La fonction ISOMnet est activée sous le menu COM SETUP sous ISOMnet = ON. La fonction ISOMnet doit être réglée sur „ON“ pour tous les ISOM présents dans le système. Le MAÎTRE bus ISOM pour lequel la fonction ISOMnet est activée, pilote les appareils esclaves ISOMnet via le bus. Lorsqu'un ISOM a terminé un cycle de mesure, le maître ISOMnet autorise l'esclave suivant à procéder à la mesure de l'isolement. Pendant qu'un ISOM procède à une mesure, tous les autres ISOM sont en mode STANDBY.

5.6.3 ISOM-Monitor (AL490C)

Cette fonction permet d'interroger localement tous les CPI AL490C du réseau pour obtenir la valeur mesurée ainsi que les messages actuels. Lorsqu'une adresse a été sélectionnée, les informations que l'appareil sélectionné a mémorisées sont rassemblées et affichées sur l'écran à cristaux liquides. Cet affichage est similaire au mode d'affichage standard hormis le fait que c'est l'adresse sélectionnée qui est affichée au lieu de l'impulsion de mesure. Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage revient au bout de 5 min. automatiquement à l'affichage standard de l'AL490C. Si aucune information n'est disponible pour l'ISOM sélectionné, le message „!!!!NO DATA!!!!“ est affiché.

Les informations sont en cours de recherche :

<<BUS SCANNING>>
R= ADR:02


Pas de données :

!!!!NO DATA!!!!
R= ADR:02

Données actuelles-Adresse 03 :

Défaut Isolement
R= 010KΩ ADR:03

5.6.4 Diagramme COM SETUP (AL490C)




5.7 Menu PASSWORD

5.7.1 Activer le mot de passe

La demande du „Mot de passe“ est activée à partir de ce menu. Vous êtes ainsi en mesure de protéger le CPI contre des modifications de paramétrages réalisées par des personnes non autorisées. Les touches fléchées HAUT/BAS permettent de saisir le mot de passe souhaité (point de menu „2. Mot/passe : xxx“). Terminer l'opération avec la touche ENTER. Le mot de passe est activé sous le point de menu „3. Status: on“ via la touche ENTER. Réglage usine : le mot de passe est désactivé „3. Status: off“.

5.7.2 Diagramme PASSWORT




5.8 Menu LANGUAGE (langue)

5.8.1 Sélection de la langue

Le point de menu „Language“ permet de sélectionner la langue dans laquelle les messages d’erreur seront affichés par l’ISOM. Les langues disponibles sont le français ou l’anglais. La sélection de la langue ne concerne que l’affichage des messages de défauts et en aucun cas les menus de l’appareil.

5.8.2 Diagramme Language (langue)



5.9 Menu SERVICE

Ce menu est destiné au service technique de SOCOMEC et est protégé par un mot de passe contre des manœuvres malencontreuses. Il permet d'éliminer rapidement d'éventuels défauts qui se produiraient au niveau de l'appareil.

5.10 Paramétrer via internet

Vous pouvez vérifier et configurer à distance au moyen d'un PC les paramètres d'un AL490C mentionnés ci-après.

Pour cela, il vous faut un navigateur et notre passerelle de communication ISOM PASS IP (bus ISOM <==> Ethernet/TCP/IP).


Le paramétrage à distance est possible pour :

- la valeur de seuil Alarm 1 (1...10 000 k Ω) (Y1)
- la valeur de seuil Alarm 2 (1...10 000 k Ω) (Y2)
- le mode de travail du relais de sortie 1 (par exemple travail)
- le mode de travail du relais de sortie 2 (par exemple travail)
- le principe de mesure (AMP ou DC)
- la sortie courant pour indicateurs de mesure déportés (0/4...20 mA)
- la capacité de fuite maxi. (150 μ F ou 500 μ F)
- la fréquence de l'autotest automatique (off / 1 h / 24 h)
- l'horaire de l'autotest automatique (0.00...23.00 h)
- la langue dans laquelle les messages d'alarme sont affichés (F, GB)
- Activer ou désactiver la mémorisation des défauts (on, off)

6. Sortie numérique

6.1 Protocole ASCII (AL490)

- Liaison numérique RS485 avec séparation galvanique
- Raccordement aux bornes A et B
- Longueur maximale du câble 1200 m
- Protocole de communication 9600 Baud - 1 bit de départ - 1 bit d'arrêt - 8 bits de données
- Après chaque mesure valable, le bloc d'information suivant est sorti :




Le transfert des données est constant et il ne peut pas être interrompu par le dispositif de réception des données ou être influencé d'une manière quelconque. Cette interface ne peut pas être utilisée en association avec le bus ISOM.

Le logiciel terminal et un convertisseur ASCII-RS485/RS232 sont nécessaires pour analyser les données au moyen d'un PC ou d'un ordinateur portable.

6.2 Liaison numérique RS485 (AL490C)

La liaison numérique RS485 séparée galvaniquement sert de milieu physique de transmission pour le protocole du bus ISOM. Lorsque plusieurs AL490C ou d'autres appareils compatibles bus sont reliés en réseau par l'intermédiaire du bus ISOM, il faut que les deux extrémités du bus soient terminées par une résistance de $120\ \Omega$.

Un réseau RS485 ne comportant pas de résistance terminale peut devenir instable et des dysfonctionnements peuvent se produire. Seul le premier et le dernier appareil doivent être pourvus d'une résistance. Les appareils situés entre ne doivent pas l'être. Les dérivation parallèles ne doivent pas comporter de résistance terminale. La longueur des câbles de dérivation parallèle est limitée à 1 m.




6.3 Topologie (AL490C)

La topologie optimale pour le bus RS485 est une liaison point à point. L'appareil 1 est relié à l'appareil 2, l'appareil 2 à l'appareil 3, l'appareil 3 à l'appareil n etc. (liaison „Daisy chain“). Le bus RS485 se présente tel un parcours continu dépourvu de bifurcations.


6.3.1 Raccordement approprié

Trois exemples de raccordement approprié :




6.3.2 Raccordement erroné

Trois exemples de raccordement erroné :



6.3.3 Recommandations

Il est nécessaire d'utiliser une paire torsadée (2 x 0,6 mm²) type LIYCY ou LIYCY-CY. Dans un environnement très perturbé ou sur un réseau important, nous conseillons d'utiliser 1 paire blindée. Le blindage ne doit être relié à la terre que sur une extrémité. Si la distance et le nombre maximum de CPI est dépassé, il est nécessaire de raccorder un répéteur pour permettre un raccordement supplémentaire de CPI sur 1200 mètres supplémentaires. Pour plus d'informations sur ces produits merci de nous consulter.



6.4 Liaison de communication RS485 en mode BUS ISOM

Protocole BUS ISOM (AL490C)

Le protocole pour le transfert des données est structuré selon le format du BUS ISOM de SOCOMEC. Le transfert des données se fait en caractères ASCII avec les caractéristiques suivantes :

- Vitesse de transmission : 9600 Baud
- Transmission : 1 bit de départ, 7 bits de données, 1 bit de parité, 1 bit d'arrêt (1, 7, E, 1)
- Parité : paire (even)
- Contrôle de cohérence : somme de tous les bytes transférés = 0 (sans CR et LF)

Ce protocole travaille suivant le principe MAÎTRE-ESCLAVE. Ce qui signifie qu'un appareil fait fonction de MAÎTRE tandis que tous les autres participants au bus sont ESCLAVES. Il ne doit exister qu'un seul MAÎTRE par réseau. Tous les participants au bus sont identifiés par une adresse univoque. Le MAÎTRE interroge périodiquement tous les appareils connectés au bus, attend leur réponse et émet des commandes en fonction des réponses obtenues. La fonction MAÎTRE est délivrée à un AL490C en lui assignant l'adresse 1.

6.4.1 Bus maître

Un maître peut extraire tous les messages d'alarme et d'état d'un esclave. Lorsque l'adresse de bus = 1 lui est assignée, l'AL490C travaille en tant que maître bus ISOM, c'est-à-dire qu'il interroge périodiquement, via le bus ISOM, toutes les adresses situées entre 1 et 150 afin d'obtenir les messages d'alarme et d'état. Si le maître n'obtient pas de réponse de 5 adresses consécutives, il reprend le cycle de scrutation depuis le début. Si un esclave fournit des réponses reconnues comme étant incorrectes, le MAÎTRE indique „Erreur RS485“.

Erreur RS485
Rs=011kΩ  . H


Ces perturbations peuvent provenir du fait :

- que des adresses ont été attribuées deux fois
- qu'un second MAÎTRE se trouve dans le bus ISOM
- qu'il y a des signaux perturbateurs au niveau des câbles du bus
- qu'un appareil défectueux est connecté au bus
- que les résistances de terminaison ne sont pas sous tension

6.4.2 Bus-esclave

A leur sortie d'usine, tous les AL490C sont réglés sur le mode esclave (Adresse 3). Dans un réseau, chaque esclave doit avoir sa propre adresse, comprise entre 2 et 30. Afin que tous les esclaves puissent être interrogés par un maître, veiller lors de l'attribution des adresses à ne pas omettre d'assigner plus de 5 adresses successives. Pour l'AL490C, les adresses pouvant être attribuées vont de 1 à 30. Lors de l'adressage, il faut tenir compte d'autres appareils pouvant être eux-aussi raccordés au bus, tels que par exemple des DLD470-12/DLD204-12.

La réception correcte des données du bus peut être contrôlée sur l'afficheur au moyen d'un point clignotant situé à droite de l'affichage de l'impulsion de mesure.



Si le point clignotant n'apparaît pas, cela peut provenir du fait :

- qu'il n'y pas de MAÎTRE dans le réseau
- qu'il y a plus d'un MAÎTRE dans le réseau
- que les bornes A/B (interface RS485) ne sont pas connectées ou qu'elles sont permutées

Le tableau suivant donne un aperçu des messages d'alarme ainsi que de l'affectation des messages s'ils sont affichés sur un tableau de commande.

Message	Canal	Commentaire
Défaut Isolement	1	Résistance de l'isolement < valeur préréglée Alarm 1
Défaut Isolement	2	Résistance de l'isolement < valeur préréglée Alarm 2
Liaison réseau	3	Erreur de branchement L1/L2 par rapport au réseau IT
Liaison PE	4	Erreur de branchement $\equiv$ /KE par rapport au conducteur de protection
Défaut interne	5	Défaut interne de l'appareil

En mode Standby (Stand-by: F1/F2) la fonction bus ISOM est disponible sans restriction.

6.4.3 Mise en service d'un réseau bus ISOM

- Relier de façon linéaire les bornes A et B de tous les appareils raccordés au bus
- Activer en début et en fin de réseau RS485 les résistances de terminaison ou, pour les appareils qui ne sont pas dotés de commutateur de terminaison et qui se trouvent en fin de bus, connecter une résistance de 120 Ω aux bornes A et B
- Mettre sous tension U_5
- Définir un AL490C comme maître et lui assigner l'adresse 1
- Attribuer en continu les adresses (2...30) à tous les autres AL490C et procéder au paramétrage des autres appareils raccordés au bus (voir le tableau suivant)
- Vérifier si un point clignotant apparaît sur tous les appareils (les commandes sont bien reçues)
- Le point de menu "ISOM-Monitor" du menu COM SETUP permet de demander les valeurs d'isolement des ISOM. L'adresse de l'ISOM doit être entrée avant de procéder à la demande.

Domaines d'adressage bus ISOM

Adresses*	Appareil	Remarque
0		Il n'y a pas d'appareil ayant l'adresse 0 ! Les informations, qui sont envoyées à l'adresse 0 sont valables pour tous les appareils connectés aux interfaces (Broadcast)
1...30	AL490C/390C/ ALD590	Contrôleurs d'isolement/centrale de surveillance
1...30	PASS...	Passerelle de communication
2...30	DLD470-12/ DLD204-12	Localisateur
31...60	MODS480-R12	Module de signalisation sur contacts des relais
61...90	DLD470E-12	Localisateur
111...119	INJ471/204	Injecteur pour la recherche de défauts d'isolement
121...150	INJ471E	Injecteur pour la recherche de défauts d'isolement



** Lors de l'attribution des adresses, il faut veiller à ne pas faire de sauts d'adressage, c'est-à-dire omettre d'assigner, dans chacun des domaines (1...30, 31...60, 61...90, 111...119 et 121...151) plus de 5 adresses successives.*

7. Caractéristiques techniques AL490(C)

7.1 Tableau des caractéristiques

Les indications suivies d'une * sont des valeurs absolues

Coordination de l'isolement selon CEI 60664-1

Tension assignée.....	AC 800 V
Tension assignée de choc/niveau de perturbation.....	8 kV / 3

Domaines de tension

AL490..... :	
Tension nominale U_n	AC / 3/(N) AC 0...793 V*
Fréquence nominale f_n (pour $f < 50$ Hz voir abaque page 62).....	50...460 Hz
Tension nominale U_n	DC 0...650 V*
Tension d'alimentation U_s (voir aussi plaque signalétique).....	AC 88...264 V*
Zone de fréquences U_s	42...460 Hz
Tension d'alimentation U_s (voir aussi plaque signalétique).....	DC 77...286 V*
AL490..... :	
Tension d'alimentation U_s (voir aussi plaque signalétique).....	DC 19,2...72 V*
Consommation max.	≤ 14 VA

Valeurs de seuil

Valeur de seuil R_{an1} (Alarm1).....	1 k Ω ...10 M Ω
Valeur de seuil R_{an2} (Alarm2).....	1 k Ω ...10 M Ω
Erreur relative de la valeur de réponse (20 k Ω ...1 M Ω) (selon IEC 61557-8:2007-01).....	± 15 %
Erreur relative de la valeur de réponse (1 k Ω ...20 k Ω).....	+2 k Ω / +20 %
Erreur relative de la valeur de réponse (1 M Ω ...10 M Ω).....	0,2 M Ω / +20 %
Temps de réponse t_{an} pour $R_F = 0,5 \times R_{an}$ et $C_e = 1$ μ F.....	≤ 5 s
Temps d'acquisition des mesures.....	voir abaques
Hystérésis (1 k Ω ...10 k Ω).....	+2 k Ω
Hystérésis (10 k Ω ...10 M Ω).....	25 %

Circuit de mesure

Tension de mesure U_m	≤ 50 V
Courant de mesure I_m (pour $R_F = 0$ Ω).....	≤ 280 μ A
Résistance interne DC R_i	≥ 180 k Ω
Impédance Z_i 50 Hz.....	≥ 180 k Ω
Tension DC maxi. étrangère U_{fg}	$\leq$ DC 1200 V

Capacité maxi. de fuite au réseau C_0	$\leq 500 \mu\text{F}$
Réglage usine	$150 \mu\text{F}$

Affichage

Ecran LCD rétroéclairé.....	écran à deux lignes
Caractères (nombre).....	2 x 16
Domaine d'affichage de la valeur mesurée.....	1 k Ω ... 10 M Ω
Erreur maximale de fonctionnement (20 k Ω ... 1 M Ω) (selon IEC 61557-8:2007-01).....	$\pm 15 \%$ **
Erreur maximale de fonctionnement (1 k Ω ... 20 k Ω).....	$\pm 1 \text{ k}\Omega / \pm 15 \%$ **
Erreur maximale de fonctionnement (1 M Ω ... 10 M Ω).....	$\pm 0,1 \text{ M}\Omega / \pm 15 \%$ **

** = dans des conditions de contrôle de compatibilité électromagnétique selon IEC 61326-2-4

les tolérances peuvent doubler

Sorties/Entrées

BP Test / Reset	interne/externe
Longueur maxi. du câble du BP Test /Reset externe.....	$\leq 10 \text{ m}$
Sortie de courant pour indicateur déporté (milieu d'échelle = 120 k Ω):	
Sortie de courant AL490 (charge maxi.).....	400 μA ($\leq 12,5 \text{ k}\Omega$)
Sortie de courant AL490C (charge maxi.).....	20 mA ($\leq 500 \Omega$)
Précision sortie de courant (1 k Ω ... 1 M Ω)	
par rapport à la valeur mesurée affichée	$\pm 10 \%$, $\pm 1 \text{ k}\Omega$

Liaison numérique

Interface / Protocole AL490	RS485 / ASCII-IsoData
Interface / Protocole AL490C	RS485 / bus ISOM
Connexion.....	bornes A/B
Longueur du câble	$\leq 1200 \text{ m}$
Câble blindé (blindage sur PE).....	2 fils, $\geq 0,6 \text{ mm}^2$, J-Y(St)Y 2 x 0,6
Résistance terminale	120 Ω (0,5 W)
Adresse de l'appareil, bus ISOM	1...30 (réglage usine = 3)

Eléments de commutation

Nombre.....	2 inverseurs : K1 (Alarm 1), K2 (Alarm 2, défaut interne)
Mode de travail K1, K2 (Alarm 1 / Alarm 2)	courant de travail ou de repos
Réglage usine (Alarm 1 / Alarm 2)	courant de travail
Nombre de commutations	12 000 manoeuvres
Classe de contact	IIB (DIN IEC 60255-23)
Tension assignée de contact	AC 250 V / DC 300 V
Pouvoir de fermeture.....	AC/DC 5 A
Pouvoir de coupure.....	2 A, AC 230 V, $\cos \phi = 0,4$
.....	0,2 A, DC 220 V, L/R = 0,04 s

Courant de contact sous DC 24 V ≥ 2 mA (50 mW)

Caractéristiques générales

CEM	selon IEC 61326-2-4:2006-06 Ed. 1.0
Résistance au choc selon IEC60068-2-27 (appareil en fonctionnement)	15 g / 11 ms
Chocs permanents selon IEC60068-2-29 (transport)	40 g / 6 ms
Résistance aux vibrations IEC 60068-2-6 (appareil en fonctionnement)	1 g / 10...150 Hz
Résistance aux vibrations IEC 60068-2-6 (transport)	2 g / 10...150 Hz
Température de fonctionnement	-10 °C...+55 °C
Température de stockage	-40 °C...+70 °C
Classe climatique selon CEI 60721-3-3	3K5
Mode de fonctionnement.....	ininterrompu
Sens de montage	au choix suivant l'affichage
Distance minimale entre les appareils avoisinants.....	≥ 30 mm
Mode de raccordement	borniers à vis
Raccordement, rigide/souple	0,2...4 mm ² / 0,2...2,5 mm ²
Raccordement souple avec embouts sans/avec collet en matière plastique	0,25...2,5 mm ²
Couple de serrage	0,5 Nm
Taille des conducteurs (AWG)	24...12
Indice de protection du boîtier (DIN EN 60529)	IP30
Indice de protection des bornes (DIN EN 60529)	IP20
Type de boîtier	X112, sans halogène
Fixation rapide sur rail	DIN EN 60715 / IEC 60715
Classe d'inflammabilité.....	UL94 V-0
Version soft AL490.....	D160 V1.8
Version soft AL490C.....	D159 V1.8
Poids approximatif	510 g

Option „W“


Résistance au choc selon IEC 60068-2-27 (appareil en fonctionnement)	30 g / 11 ms
Chocs permanents selon IEC 60068-2-29 (transport)	40 g / 6 ms
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6.....	1,6 mm / 10...25 Hz
.....	4 g / 25...150 Hz
Température de fonctionnement.....	-40 °C...+70 °C
Température de stockage	-40 °C...+85 °C
Fixation par vis.....	2 x M4

Les indications suivies d'un * sont des valeurs absolues

7.2 Normes, homologations et certifications

Le CPI ISOM de type AL490 a été conçu dans le respect des normes suivantes :


- DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8):2007-12
- EN 61557-8:2007
- IEC 61557-8:2007 + Corrigendum 2007-05
- IEC 61326-2-4:2006-06 Ed. 1.0
- DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
- DIN EN 60664-3 (VDE 0110-3):2003-09
- ASTM F1669M-96(2002)
- ASTM F1207M-96(2002)




7.3 Abaques


Temps de réponse du CPI ISOM en fonction des capacités de fuite :

$C_e = 1 \dots 500 \mu\text{F}$, $U_n = 0 \dots 793 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$



Tension alternative maxi. entre réseau IT et PE dans une plage de fréquence < 50 Hz




Sortie de courant 0...400 μA (AL490 uniquement)


$$R_F = \frac{400 \mu\text{A} \times 120 \text{ k}\Omega}{I} - 120 \text{ k}\Omega$$

R_F = défaut d'isolement en $\text{k}\Omega$

I = sortie de courant en mA

Sortie de courant 0...20 mA (AL490C)




$$R_F = \frac{20 \text{ mA} \times 120 \text{ k}\Omega}{I} - 120 \text{ k}\Omega$$

R_F = défaut d'isolement en kΩ

I = sortie de courant en mA

Sortie de courant 4...20 mA (AL490C)



$$R_F = \frac{16 \text{ mA} \times 120 \text{ k}\Omega}{I - 4 \text{ mA}} - 120 \text{ k}\Omega$$


R_F = défaut d'isolement en k Ω

I = sortie de courant en mA

Tableau des états de configuration

Chiffre	Numéro				
	0 =	1 =	2 =	3 =	4 =
1	K1: Courant de travail Test	K1: Courant de repos Test	K1: Fonction clignotant	K1: Courant de travail	K1: Courant de repos
2	K2: Courant de travail Test	K2: Courant de repos Test	K2: Fonction clignotant	K2: Courant de travail	K2: Courant de repos
3	Pas de couplage externe	P 1650 80K	P 6600 5	P 1650 160K	P 1600 160K
4	Cemax 1 µF **	Cemax 10 µF **	Cemax 150 µF	Cemax 500 µF	
5					
6	Autotest toutes les 24 heures	Autotest toutes les heures	Pas d'autotest périodique		
7	Langue Français	Langue English			
8	Demande de mot de passe pas activée	Demande de mot de passe activée			
9	Procédé de mesure AMP	Procédé de mesure DC			
10	Fréquence maxi de filtrage 0,1Hz **	Fréquence maxi de filtrage 1Hz **	Fréquence maxi de filtrage 10Hz **	Fréquence maxi de filtrage 50Hz **	
11	Fréquence mini de filtrage 0,1Hz **	Fréquence mini de filtrage 1Hz **	Fréquence mini de filtrage 10Hz **	Fréquence mini de filtrage 50Hz **	
12	Mode bus ISOM **	Mode ASCII **	Données de test **		
13	Adr. bus. AL490 Chiffre des dizaines				Valeur : 5 ... 9
14	Adr. bus. AL490 Chiffre des unités				Valeur : 5 ... 9
15	Nombre de pulsations 2-9 **				Valeur : 5 ... 9
	** Les paramètres marqués de deux astérisques sont configurables via le point du menu Service ! De ce fait, l'entrée du mot de passe est indispensable !				

Dimensions de l'AL490(C)



- Fixation rapide sur rail selon DIN EN 60715 / IEC 60715
ou
- Fixation par vis
au moyen d'un support trapézoïdale à insérer
(Option W)

7.4 Références

7.4.1 ISOM

Type	Tension nominale U_n	Tension d'alimentation U_s	Références
AL490	0...793 VAC 0...650 VDC	88...264 VAC 77...286 VDC	4734 9611
AL490C	"	"	4734 9612
AL490CW	"	"	4734 9613
AL490W	"	"	4734 9614
AL490	"	19,2...72 VDC	4734 9601
AL490C	"	"	4734 9602
AL490CW	"	"	4734 9606
AL490W	"	"	4734 9607
AL490	0...793 VAC 0...650 VDC	400 VAC	4734 9740

Série ...490C...

La série 490C comprend une liaison de communication RS485 en mode BUS ISOM, une mémoire dotée d'une horloge temps réel et d'autres caractéristiques. Pour plus de détails, consulter le chapitre „structure du menu“ à la page 36 et le chapitre „description et fonctionnement“ à la page 12.

Option W

La lettre „W“ ajoutée à la fin de la désignation de type d'un appareil signifie que celui-ci a subi un traitement spécial destiné à augmenter sa résistance aux chocs et aux vibrations. Une laque spéciale est également appliquée sur l'électronique afin de permettre une meilleure résistance contre les perturbations mécaniques et contre l'humidité. Ces traitements spécifiques permettent une utilisation des appareils dans le domaine naval, ferroviaire et dans des zones menacées de séismes.

7.4.2 Platines d'adaptation de tension

Type	Zone de travail de U_n	Références
P 1650 A	0...1650 VAC	4700 9915
P 6600 A	0...7200 VAC	4700 9960
P 1600 D	0...1760 VDC	4600 9916

7.4.3 Instruments de mesure

Type	Domaine de mesure	Dimensions	Références
7204-1421	0...400 μ A	72 x 72 mm	4790 7222
9604-1421	0...400 μ A	96 x 96 mm	4790 9622

7.4.4 Etiquette autocollante de modification

Une étiquette est collée sur cet emplacement lorsque l'ISOM a subi des modifications par rapport à la version standard.





D618000301

SOCOMEK

1 rue de Westhouse • B.P. 10
67230 Benfeld
France

Tél. +33 (0)3 88 57 41 41

Fax +33 (0)3 88 57 78 78

Web : <http://www.socomec.com>

E-Mail : info-scp@socomec.com

 **socomec**
Innovative Power Solutions